

08/231-1690/17  
07.04.2016

# КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

## I СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

### РІШЕННЯ

№ \_\_\_\_\_

Проект

Про надання дозволу на знесення та списання будівель, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», Київська міська рада

#### ВИРІШИЛА:

1. Дозволити ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» і Територіальному медичному об'єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві знести будівлі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, зазначені у додатку.

2. Ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» і Територіальному медичному об'єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві списати у встановленому порядку будівлі, зазначені у додатку до рішення, після виконання пункту 1 цього рішення.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова

В. Кличко

**Подання:**

Заступник голови Київської міської  
державної адміністрації



М. Поворозник

Директор Департаменту комунальної  
власності м. Києва

А. Гудзь

**Погоджено:**

Постійна комісія Київради  
з питань власності:

Голова

Л. Антоненко

Секретар

С. Артеменко

Постійна комісія Київради з питань охорони  
здоров'я та соціального захисту:

Голова

О. Гелевей

Секретар

Ю. Лобан

Постійна комісія Київради з питань бюджету  
та соціально-економічного розвитку:

Голова

А. Странніков

Секретар

Г. Ясинський


Начальник Управління правового  
забезпечення діяльності Київської  
міської ради

В. Слончак

Заступник керівника апарату -  
начальник юридичного управління



Л. Верес

Директор Департаменту охорони здоров'я

  
до членів рег. прав. н. 1  
28.03.16

Т. Донченко

Директор Департаменту житлово -  
комунальної інфраструктури

Д. Новицький

Во. Керівник апарату

В. Бондаренко



Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації


Г. Пліс



19.02.2016



Додаток  
до рішення Київської міської ради  
2016 № \_\_\_\_\_

Будівлі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, дозвіл на знесення та списання яких надається

№ п/п	Найменування об'єкта	Адреса	Рік введення в експлуатацію	Площа, кв.м	Інвентарний номер	Балансова вартість, грн		Підстава для списання
						Первісна	Залишкова	
1. Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»								
1.1.	Будівля контори	вул. Велика Кільцева дорога (Святошинське кладовище)	1952	30,0	51401	4037,96	1164,75	акт на списання основних засобів від 30.09.2015 № 1
2. Територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві								
2.1.	Будівля кисневої станції (корпус № 18)	Кирилівська, вул. 103-А	1978	68,9	10310148	136963,00	0,00	акт на списання основних засобів від 04.10.2015 № 1

Київський міський голова

В. Кличко

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на знесення та списання будівель, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»**

### **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.**

До Департаменту комунальної власності м. Києва надійшли звернення підприємства та закладу, а саме:

- ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (лист від 18.09.2015 № 1602) та Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 17 лютого 2015 року № 058/812-1245) щодо надання дозволу на списання з балансу підприємства будівлі контори Святошинського кладовища, що знаходиться на вул. Велика Кільцева дорога, та яка 08.09.2013 пошкоджена в результаті пожежі. Постановою Святошинського районного управління ГУ МВС України від 20.11.2014 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010668 від 08.09.2013 року, закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення;

- Територіального медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві (лист від 07 жовтня 2015 року № 1-01/1962) щодо списання будівлі кисневої станції (корпус № 18) на вул. Фрунзе, 103 – А (нині – вул. Кирилівська, 103-А) у зв'язку з аварійний станом, що підтверджено звітом про технічний стан конструкцій №22/13-00-ТЗ, виконаний 16.03.2015 ТОВ «Медінжсервіс». Акт на списання основних засобів від 04.10.2015 № 1 погоджено Департаментом охорони здоров'я.

Керуючись рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено зазначений проект рішення Київської міської ради.

### **2. Мета та завдання прийняття рішення.**

Метою прийняття даного проекту рішення є знесення та списання будівель, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та які непридатні до подальшого використання і втратили критерій визнання активом.

### **3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.**

Проект рішення Київської міської ради передбачає надання дозволу ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового

обслуговування» і Територіальному медичному об'єднанню «Психіатрія» у місті Києві знесення та списання в установленому порядку будівель, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

**4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.**

Правові відносини, що регулюють вказані в проекті рішення питання, відповідають Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенню Київської міської ради від 19.07.2005 № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва».

**5. Фінансово-економічне обґрунтування.**

Реалізація даного проекту рішення не потребує матеріальних витрат з боку місцевого бюджету.

**6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.**


Реалізація зазначеного рішення Київської міської ради в кінцевому результаті надасть можливість упорядкувати облік основних засобів, які обліковуються на балансі ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» та Територіального медичного об'єднання «Психіатрія» у місті Києві.

Директор Департаменту  
комунальної власності м. Києва



А. Гудзь

Доповідач на пленарному засіданні сесії Київської міської ради: директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А.А.



## ВИТЯГ

### з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: **БІЛЯЄВА АЛІНА ІГОРІВНА** від 15.02.2016 за № 21694939 станом на 15.02.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

**Код ЄДРПОУ:** 03358475

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 2 записів:

#### Запис 1

**Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:**

РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП "СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО"

**Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:**

відомості відсутні

**Ідентифікаційний код юридичної особи:**

03358475

**Організаційно-правова форма:**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

**Місцезнаходження юридичної особи:**

01004, м. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,  
БУДИНОК 3

***Дані про реєстраційні дії:***

Включення відомостей про юридичну особу; 24.05.2005  
10741200000007490; Гордієнко Валентина Іванівна; Шевченківська  
районна у місті Києві державна адміністрація


Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або  
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в  
результаті реорганізації; 26.05.2005 10741100001007490; Майборода  
Валентина Григорівна; Шевченківська районна у місті Києві державна  
адміністрація

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті  
реорганізації; 29.09.2005 10741120002007490; Оліфір Наталія  
Володимирівна; Шевченківська районна у місті Києві державна  
адміністрація

***Номер, дата та час формування витягу:***

21694939, 15.02.2016 11:15:18

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримувється в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.



ШЕНТАК Л. В.

Відділ державної реєстрації  
юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців  
Шевченківського району  
реєстраційної служби  
Головного територіального  
управління юстиції у місті  
Києві



# КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

## I СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

### РІШЕННЯ

№ \_\_\_\_\_

Проект

Про надання дозволу на знесення та списання будівель, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», Київська міська рада

#### ВИРІШИЛА:

1. Дозволити ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» і Територіальному медичному об'єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві знести будівлі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, зазначені у додатку.

2. Ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» і Територіальному медичному об'єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві списати у встановленому порядку будівлі, зазначені у додатку до рішення, після виконання пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.


Київський міський голова

В. Кличко



**Подання:**

Заступник голови Київської міської державної адміністрації



М. Поворозник

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва

А. Гудзь

**Погоджено:**

Постійна комісія Київради з питань власності:

Голова

Л. Антоненко

Секретар

С. Артеменко

Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту:

Голова

О. Гелевей

Секретар

Ю. Лобан

Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку:

Голова

А. Странніков


Секретар

Г. Ясинський

Начальник Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради


В. Слончак

Заступник керівника апарату - начальник юридичного управління



Л. Верес

Директор Департаменту охорони здоров'я



Т. Донченко

Директор Департаменту житлово - комунальної інфраструктури




Д. Новицький

Керівник апарату





В. Бондаренко

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

Г. Пліс



19.02.2016





КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
РИТУАЛЬНА СЛУЖБА  
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
„СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ  
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”

вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14, м. Київ, 01054, тел./факс (044) 482-16-62  
E-mail: [spec\\_skr@ukr.net](mailto:spec_skr@ukr.net), Код ЄДРПОУ 03358475

18.09.2015 № 1602  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору Департаменту  
комунальної власності  
м. Києва

Гудзь А.А.

Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО» листом (вхідний №062/3842 від 14.03.2015 року) звернувся до Департаменту комунальної власності щодо списання з балансу підприємства будівлі контори Святошинського кладовища за адресою вул. Велика Кільцева, яку в результаті пожежі було знищено.

Але у зв'язку з тим, що по факту умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження і триває досудове розслідування, Департамент комунальної власності вважав передчасним списання з балансу підприємства вищезазначеного об'єкту, до моменту завершення розгляду справи правоохоронними органами.


На даний час Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО» отримала постанову про закриття кримінального провадження, тому звертається до Вас із проханням надати дозвіл на списання, шляхом ліквідації, будівлі контори Святошинського кладовища, так як вищезазначена будівля відновленню не підлягає (інвентарний номер 51401, первісна балансова вартість- 4037,96 грн., залишкова вартість – 1164,75 грн.).

Додатки:

- акт на списання;
- копія листа-погодження Департаменту ЖКІ;
- копія постанови про закриття кримінального провадження.

Директор


О. Голуб



Перелік об'єктів Ритуальної служби СКП "Спецкомбінат ПКПО", які підлягають списанню шляхом ліквідації

Основний засіб	Інвентарний номер	Підрозділ	Адреса	Площа, м2	Дата введення в експлуатацію	Первинна вартість	Залишкова вартість	Знос
Контора	51401	Святошинське кл-ще	Велика Кільцева дорога	30	01.10.52	4 037,96	1 164,75	2 873,21

Головний бухгалтер



Козачок С.Є.



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська, 15а, м.Київ-34, 01601 тел. (044) 279-29-21,  
E-mail: gukg@meta.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 14.02.2014 № 058/872 - 1243  
На № \_\_\_\_\_ від

Директору РС СКП  
«Спецкомбінат ПКПО»  
Ермолаєву Д.І.

Шановний Дмитре Івановичу!

Департамент житлово-комунальної інфраструктури не заперечує та погоджує списання будівлі контори Святошинського кладовища м. Києва, яка постраждала від пожежі 08.09.2013.

З повагою

Директор

Д. Новицький

Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат ПКПО"  
 підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03358475

Типова форма № ОЗ-3  
 Затверджена наказом Міністерства України  
 від 29 грудня 1995 р. № 352  
 Код за УКУД  
 Затверджую  
 Директор Голуб О.О.  
 2015 р.

**Акт на списання основних засобів**

Номер документа	Дата складання	Код виду операції
1	30.09.2015	Списання

Цех, відділ, дільниця, лінія	Дебет		Кредит		Сума	Сума зносу за даними переоцінки на _____ 20__ р. по документах придбання	Номер	
	рахунок, субрахунок	код аналітичного обліку	рахунок, субрахунок	код аналітичного обліку			інвентарний	заводський
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Святошинське кл-ще	1311	-	1031	-	2873,21	-	51401	-
-	976	-	1031	-	1 164,75	-	-	-

Код рахунка та об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаційних відрахувань)	Код норми амортизаційних відрахувань	Норми амортизаційних відрахувань		Устаткування		Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік)
		на повне відновлення	на капітальний ремонт	вид	код			
10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	-	-	-	Контора	-	-	01.10.1952	-

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "30" 09 2015 р.

№ 121 на підставі розпорядження зробила огляд Контора найменування об'єкта

В результаті огляду комісія встановила:

- Надійшов на підприємство "01" 10 2015 р.
  - Кількість ремонтів - на суму -
  - Маса об'єкта за паспортом -
  - Наявність дорогоцінних металів -
  - Технічний стан та причина списання згідно акта Код 1
- Висновок комісії об'єкт не використовується

Додаток. Перелік документів, що додаються -

Голова комісії	Заступник директора посада	<u>[підпис]</u>	Бочаров Дмитро Володимирович
Члени комісії	Головний інженер посада	<u>[підпис]</u>	Чумак Оксана Валентинівна
	Начальник підрозділу посада	<u>[підпис]</u>	Півчук Олександр Іванович
	Механік ТМД відділу посада	<u>[підпис]</u>	Бойко Олександр Васильович
	Головний бухгалтер посада	<u>[підпис]</u>	Козачок Світлана Євгенівна

«Затверджую»

Директор Ритуальної служби  
СКП «Спецкомбінат ПКПО»

Голуб О.О.

« 09 » 10 2015р.

## АКТ

м. Київ


« 09 » 10 2015

Комісія у складі працівників Ритуальної служби СКП «Спецкомбінат ПКПО» заступника директора Бочарова Д.В., головного бухгалтера Козачок С.Є., головного інженера Чумак О.В., начальника підрозділу загального забезпечення Півчука О.І., інженер з підготовки технічної документації Крупської В.О. провели обстеження приміщення контори Святошинського кладовища (інвентарний № 51401) щодо технічного стану залишків приміщення контори після пожежі, яка сталась 08.09.2013р., на предмет можливості її капітального ремонту.


Шляхом візуального огляду з'ясовано:


- покрівля та перекриття виконані з дерев'яних елементів, тому під час пожежі зазнали значних пошкоджень;
- у багатьох місцях на стелі видно плями та просідання, що сталися внаслідок протікання даху;
- стіни та перегородки будови виконані з дранки та обшиті деревостружковими плитами, під впливом часу, осадів та пожежі, стіни зазнали значних пошкоджень обшивки, заповнень дранки та каркасу, виявлені ухили та вигини від вертикалі;
- шурфування фундаменту не проводилось, але над рівнем землі фундамент не виявлено, окрім фундаменту крильця, який не є несучою конструкцією будівлі.


Висновки: У зв'язку із тим, що стан будови не задовільний, більшість конструкцій були зруйновані під час пожежі, а рештки не відповідають сучасним санітарним вимогам, будівля відновленню не підлягає.

  
Бочаров Д.В.

  
Козачок С.Є.

  
Чумак О.В.

  
Півчук О.І.

  
Крупська В.О.



*Трушак О.В.*  
*Григорук О.В.*  
*Григорук О.В.*



СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ПОВУТОВИЙ РАЙОН ПОВУТОВИЙ РАЙОН»  
Вхідний № 244  
2014

**МВС УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ В МІСТІ КИЄВІ**  
**СВЯТОШИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ**  
03115 м. Київ-115 пр-кт Перемоги, 109

**ПОСТАНОВА**  
**про закриття кримінального провадження**

місто Київ

20.11.2014

Старший слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві майор міліції Яременко О.В. розглянувши матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010668 від 09.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,-

**ВСТАНОВИВ:**

08.09.2013 до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що 08.09.2013 о 02.58 год. невідомі особи, шляхом підпалу умисно пошкодили господарчу будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Велика кільцева дорога, 79.

Об'єктивна сторона злочину характеризується суспільно небезпечними діями, які полягають у знищенні чи пошкодженні майна, наслідками у вигляді шкоди у великих розмірах. У великому розмірі у складі умисного знищення чи пошкодження майна може бути визнана тоді, коли цим злочином спричинено матеріальні збитки на суму, яка є двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно повідомлення НДЕКЦ ГУМВС України в м. Києві № 104тв від 27.01.2014 по даному кримінальному провадженню не можливо провести експертизу та встановити розмір матеріальної шкоди, завданої власнику в наслідок пожежі.


Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування об'єктивних доказів, щодо умисного знищення або пошкодження чужого майна заподіяло шкоду у великому розмірі, тобто скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 194 КК України не здобуто, тому кримінальне провадження підлягає закриттю.

Керуючись ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, -

**ПОСТАНОВИВ:**

1. Кримінальне провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010668 від 08.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, закрити у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
2. Відомості про прийняте рішення внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
3. Копію постанови направити прокурору та заявнику.
4. Вказана постанова може бути оскаржена відповідно до ст. ст. 284-293 КПК України прокурору або до слідчого судді.

Ст. слідчий СВ Святошинського РУ  
ГУМВС України в м. Києві



Яременко О.В.



**МВС УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ**  
**В МІСТІ КИЄВІ**  
**СВЯТОШИНСЬКЕ**  
**РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ**

пр. Перемоги, 109, м. Київ, 03115

08.10 2013 року № 57 / 10808  
На № від

Врублевському В.С.

м. Київ вул. Воровського, 17


Повідомляю Вам про те, що ваш запит щодо ходу розслідування кримінального провадження, по факту умисного пошкодження майна шляхом підпалу на Святошинському кладовищі по вул. Велика Кільцева, 79 в м. Києві розглянутий.

Повідомляю, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120131100800010668 від 08.09.2013 за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні призначено ре-експертизи, проводяться необхідні слідчі дії.

Досудове розслідування триває.

Старший слідчий СВ Святошинського РУ  
ГУМВС України в м. Києві  
майор міліції



В.А. Гончаренко

# АКТ ПРО ПОЖЕЖУ

"08" 09 2013 р.

Комісія у складі інспектора Служби цивільного захисту ДСНС  
(прізвище, ім'я, по батькові працівника наглядового органу (органу дізнання),  
України д.р. Васильченко Сергія Степановича  
відомчої пожежної охорони, ОВС, потерпілого, представника адміністрації  
підприємства "Світлана" С.П. на чолі начальника територіального надрозділу  
об'єкта (власника), страхових організацій (компаній),  
ДП "З" Програма Аварійного реагування, Івано-Франківська  
об'єктів, інших фахівців)

ДП "З" Територіально-виробничого підприємства  
зклала цей акт про пожежу, що виникла "08" 09 2013 року,  
о 08 год. 53 хв. (час орієнтовний або точний – потрібне підкреслити).  
Назва об'єкта виробничий територіальний

Адреса м. Київ, вул. В.Олександрівська, 79  
Зласник Резервний вантажний СПП "Спеціалізований ПКТД"  
Місце виникнення пожежі виробничий територіальний

Пожежу виявлено о 08 год. 54 хв. особою не встановлено  
(вказати, ким виявлена пожежа)

Повідомлення про пожежу надійшло о 08 год. 55 хв. до підрозділу МНС  
України від особою не встановлено  
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)

Сили та засоби, що залучалися до гасіння пожежі ДП "З" з в.в.в.в.  
Б.В.В.В.

Керівник гасіння пожежі ДП "З" начальник територіального  
надрозділу Служби цивільного захисту  
України Трашманко А.Ю.

Пожежу ліквідовано о 08 год. 54 хв. "08" 09 2013 року.  
Пожежею знищено: меді, шовки, речі  
(докладно описати, що знищено)

Пожежею пошкоджено: виробничий територіальний  
(докладно описати, що пошкоджено)

*Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.*

Прямі збитки від пожежі (установлені чи орієнтовні) з'ясовуються грн.  
Побічні збитки (установлені чи орієнтовні) 22415 грн.  
Виявлено загиблих на місці пожежі —, у тому числі дітей —

(прізвище, ім'я, по батькові, вік загиблих)

Отримали травми — (прізвище, ім'я, по батькові, вік травмованих)

Причина пожежі (установлена чи ймовірна) згорання  
старого дизельного двигача (мотор)

При гасінні пожежі врятовано: людей - — осіб, тварин - — голів,  
автотракторної та іншої техніки - — од., зернових та технічних культур -  
— т/га, матеріальних цінностей на суму - — тис. грн.

Підписи членів комісії:

[Підпис]  
[Підпис]  
[Підпис]

Особливі зауваження членів комісії: немає

Примірник акта про пожежу отримав (-ла): —

“ ” — 20 — року

підпис —



ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві



04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 103-А, телефон 468-32-17, факс 503-86-96  
E-mail: [kmpnl1@health.kiev.ua](mailto:kmpnl1@health.kiev.ua)

1-01/1962 від 04.10.2015

Директору Департаменту  
комунальної власності  
м.Києва  
Гудзю А.А.

Територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві просить  
Вас надати дозвіл на списання з балансу Закладу будівлі кисневої станції  
(корпусу № 18) згідно переліку, наведеного у таблиці:

№ з/п	Найменування основних засобів	Первісна вартість, грн.	Залишкова вартість, грн.	Знос, %
1	Будівля кисневої станції (корпус № 18)	136963,00	0,00	100

Додатки: 1 акт про списання основних засобів в 3-х екземплярах;  
1 звіт про технічний стан конструкції від 16.03.2015р.  
в 2-х екземплярах;

Директор

Головний бухгалтер

М.М.Кулик, тел. 463-70-52



В.Д. Мішиєв

Т.М. Трубецька

08.06.15/10866 10 15

Додаток до листа № 1-01/1962 від 07.10. 2015р.

Найменування ОЗ	Адреса	Площа, кв. м.	Рік введення в експл.	Первісна вартість, грн.	Знос %	Залишкова вартість, грн.
Будівля кисневої станції (корпус № 18)	м.Київ, вул. Фрунзе 103а	68,90	1978	136963,00	100	0,00

Директор

Головний бухгалтер



В.Д. Міщенко

Т.М. Трубецька

# Територіальне Медичне Об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

Типова форма № 03-3 (бюджет)  
 Затверджено  
 Наказ головного управління  
 Державного казначейства України та  
 Державного комітету статистики  
 від 02.12.97р. № 125/70

Погоджено:  
 В.о. директора \_\_\_\_\_ (КМДА)

ЗАТВЕРДЖУЮ:



Директор В. Д. Мішиєв

2015 р.

## про списання основних засобів

Відділ	Дебет		Кредит		Сума	Дата складання	
	Рахунок, субрахунок	Код аналітичного обліку	Рахунок, субрахунок	Код аналітичного обліку		Знос	Інвентарний номер
					1		04.10.2015
АХЧ	131		103		136963-00	100%	10310148
Пров. Інженер							

Комісія, призначена наказом № 125 від 24 квітня 2015 року

Здійснила огляд Будівлі кисневої станції (корпус № 18)

У результаті огляду комісія постановила щодо об'єкта:

1. Надійшов в установу 08.1978 рік
2. Кількість ремонтів
3. Маса об'єкта за паспортом
4. Наявність дорогоцінних металів
5. Технічний стан та причина списання

Згідно звіту про технічний стан конструкції № 22/13-80-ТЗ стан стін та покрівлі аварійний (15), стан фундаментів, тилі покриття непридатні для подальшої експлуатації. Гол. інж. (підп.) \_\_\_\_\_

Устаткування		Рік випуску	Дата введення в експлуатацію, місяць, рік.
ВИД	КОД		
			08. 1978

Висновок комісії: В зв'язку з аварійним станом будівлі, підлягає списанню та знесенню.

Додаток: перелік документів, що додаються *Звіт про технічний стан конструкції від 16.03.2015*

Голова комісії \_\_\_\_\_ Заст. директора з ек. питань \_\_\_\_\_  
 Заступник голови комісії \_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Лепський Г.В.  
 Трубецька Т.М.

**Члени комісії**

Заст. головного бухгалтера	<i>[Signature]</i>	Кулик М.М.
Головний інженер	<i>[Signature]</i>	Піндер І.М.
Провідний економіст відділу МТЗ та КП	<i>[Signature]</i>	Маслоїд К.П.
Інженер з метрології	<i>[Signature]</i>	Зарубій А.М.
Бухгалтер	<i>[Signature]</i>	Порхун Л.В.
Бухгалтер	<i>[Signature]</i>	Семененко І. О.
Бухгалтер	<i>[Signature]</i>	Придачук Л.П.
Інженер з охорони праці	<i>[Signature]</i>	Столяр О.В.
Сестра-господарка відділення № 15	<i>[Signature]</i>	Андрійко Н.В.
Старша медсестра відділення № 27	<i>[Signature]</i>	Смітох О.І.

## Розрахунок результатів списання об'єкта

Втрати по списанню			Надійшло від списання			
Найменування документа	Статті витрат	Сума	Найменування документа	Вид цінностей	Кількість	Сума

Результати списання : \_\_\_\_\_

У картці № \_\_\_\_\_ вибуття основних засобів відмічено \_\_\_\_\_ 2015 року

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Трубецька Т.М.

### Підлягає списанню:

**Голова комісії ДОЗ ВОКР (КМДА):**

Перший заступник директора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.О. Арешкович

**Члени комісії ДОЗ ВОКР (КМДА)**

Консультант ДОЗ з метрології та систем якості \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ І.І. Зуб

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ О. І. Гращенко

*Handwritten signature/initials at the bottom left of the page.*



У К Р А І Н А

Товариство з обмеженою відповідальністю

" М Е Д І Н Ж С Е Р В І С "

Технічний стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус 18  
Територіального Медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві,  
по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва.

Звіт про технічний стан конструкцій.

22/13 -00- ТЗ

Том 1

Генеральний директор

Л.Л.Селезень

ГП

М.Ю.Давидов

Експерт з технічного  
обстеження



Я.Б.Брезвен



м. Київ . 2015р.

*В.Д. Мішов*

*Г.М. Трубенко*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Зам. інв. інв.

Ідентифікаційний код

Ідентифікаційний код

22/13 - 16.03.15

23



Номер тому 1	Позначення 2	Найменування 3	Примітка 4
1	22 /13-00-T3	ТЕКСТОВИЙ МАТЕРІАЛ Технічне заключення	
<b>КРЕСЛЕННЯ</b>			
	-00-T3-1	Ситуаційна схема.	
	-00-T3-2	План 1-го поверху з місцями випробування цегли та розчину.	

ЗГОДЖЕНО:


Територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у м. Києві  
 Директор: *В.Р. Ішчик*  
*Т.М. Трубочук*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Інв.№ ориг. 23	Зам. інв.№		Підпис і дата			22/13-00-T3
			16.03.15			
	Зм.	Кіл.	Арк.	№Док	Підпис	Дата
ГІП					Давидов	03.15
Перевірів					Єременко	03.15
Розробив					Брезвен	03.15
Нор.контр.					Клочана	03.15

Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
	П		1
	ТОВ «Медінжсервіс» м. Київ		

Позначення 1	Найменування 2	Примітка 3
22/13 -00-ТЗ	ТЕКСТОВИЙ МАТЕРІАЛ	
	Титульний аркуш	1
	Склад проекту	2
	Зміст тому	3
	Пояснювальна записка	4
	Технічне заключення	5
	ДОДАТКИ	
	Технічне завдання	8
	Лист замовника	10
	Фотографії	11
	Кваліфікаційний сертифікат	17
	Таблиця результатів випробування цегли і розчину	18
	Розрахунок несучої здатності кладки стін	19
	КРЕСЛЕННЯ	
-00-ТЗ-1	Ситуаційна схема.	20
-00-ТЗ-2	План 1-го поверху з місцями випробування цегли та розчину.	21

Узгоджено:

Зам.  
Підпис і дата  
Інв. № ориг. 23


22/13-00-ТЗ

Технічне заключення про стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус №18 Територіального Медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві, по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва

В.Д. Мішур

Т.М. Трубіська

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



Зм.	Кіл.	Арк.	№Док	Підпис	Дата
				<i>Давидов</i>	03.15
				<i>Єременко</i>	03.15
				<i>Клочана</i>	03.15
				<i>Брезвен</i>	03.15

22/13-00-ТЗ		
Зміст тому	Стадія	Аркушів
	П	1
ТОВ «Медінжсервіс» м. Київ		



**Призначення, рік побудови**

Будівля кисневої станції корпус №18 розташована на території Територіального медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва і була побудована у 1970-х роках. Декілька років тому будівля виведена з експлуатації.

**Благоустрій навколишньої території**

Рельєф забудови - схил з перепадом відміток 140,8 – 143,94 м. Будівля кисневої станції вписана в лінію підпирних стін, отже і стіни будівлі кисневої станції по осях «А, 1» одночасно служать підпирними стінами.

Вздовж фасаду по осі «1» розташовано залізобетонний лоток для відводу зливних вод з верхніх відміток підпирної стіни. Вздовж фасаду по осі «Б» влаштована дорога з тротуаром-вимощенням (фото 1). До фасаду по осі «2» з рампою влаштовано під'їзд. Покриття дороги, під'їзду до будівлі кисневої станції та вимощення виконані з асфальтобетону (фото 1).

На момент обстеження виявлено:

1. Під рампою по осі «2» і по осях «А, 1» вимощення відсутнє, ґрунт відкосів примикає просто до цегляних стін (ТЗ-1).
2. Водовідводний лоток вздовж фасаду по осі «1» засипаний ґрунтом, будівельним сміттям.

Стан покриття дороги і під'їзду – задовільний (II), стан вимощення і системи водовідводу з поверхні землі вздовж фасадів по осях «1, 2, А» – непридатний для подальшої нормальної експлуатації (III).

**Планувальне і конструктивне рішення**

Одноповерхова цегляна будівля кисневої станції має прямокутну форму з загальними розмірами в плані 10,62x6,52м. Стіни будівлі вздовж осей «А, 1» за умовами розташування виконують функції підпирних стін. Вздовж фасаду по осі «2» влаштована рампа (ТЗ-1, ТЗ-2). Довжина рампи обмежена стінами на продовженні фасадів по осях «А, Б».

Під'їзд до будівлі відбувається з боку рампи, вхід до приміщення відбувається теж з рампи через дверний отвір стіни по осі «2». Висота приміщення – 3,36 м.

Покрівля – сумісна, однопохила рулонна з неорганізованим водовідводом в бік осі «1». Конструктивна схема будівлі – стінова за однопрогонною схемою.

**Стіни.**

Фасади кисневої станції по осях «2, Б» облицьовані керамічною плиткою (фото 1, 2). Стіни виконані з цегляних блоків заводського виробництва товщиною 0,51м (фото 4). Перемичка – зі збічних з/б брускових елементів. Двері – двохстворчасті, влаштовані по осі «2». Віконний отвір розташований над перемичкою дверного отвору. Марка глиняної цегли – 37-45 кгс/см<sup>2</sup>, марка цементного розчину - М 30-35 кгс/см<sup>2</sup> (результати випробувань наведені у додатках).

На момент обстеження виявлено:

1. На фасадах спостерігається масове відпадання облицьовування з керамічної плитки, розшарування цегляної кладки на глибину 15-20см, особливо по осі «1» (фото 3).
2. Цегляний простінок ліворуч дверного отвору по осі «2» відколовся вертикальною тріщиною з шириною розкриття до 30мм і похилився; спостерігається відхилення рядів кладки від горизонталі, випадання окремих цеглин.

Погоджено:			
Взам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № ориг.			

22/13-00-ТЗ

Технічне заключення про стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус №18 Територіального Медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві, по вул.Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва

Зм.	Кільк	Арк.	№Док	Підпись	Дата

Стадія	Аркуш	Аркушів
П	1	3
ТОВ		
«Медінжсервіс»		

Технічне заключення

В. Д. Мішєв

Т. М. Трушєв

Голов. буд.

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

3. Полотна дверей відсутні.
  4. Правий кінець перемички над дверним отвором – з осіданням на 3 см.
  5. З внутрішнього боку на стінах приміщень будівлі - замокання, пліснява, грибок, випадання розчину зі швів між цегляними блоками, втрата в'язучих властивостей розчину у швах (фото 4).
  6. В кладці над фундаментом по осі «А/1» вмонтована труба (фото 5), через яку опади стікають по стіні і бетонних блоках. У тому ж куті опади стікають від самої покрівлі.
  6. Заповнення дверного отвору відсутнє.
  7. Віконні дерев'яні рами уражені гнилизною на 70%, перекошені. Віконне засклення частково розбите.
  8. Кладка стін по осях «1, А» контактує з ґрунтом, цегла розшарована на глибину до 12-18 см (фото 3).
- На момент обстеження стан стін - аварійний (IV).

#### Фундаменти.

Фундаменти під стінами - стрічкові зі збірних бетонних фундаментних блоків товщиною 0,50м. Підлога – бетонна.

#### На момент обстеження виявлено:

1. Зсередини - на фундаментних блоках сліди замокання, мох, пліснява, грибок. В
2. Відпадання цементного розчину зі швів між бетонними блоками.
3. На підлозі спостерігаються вибоїни, тріщини, залишки відлущеної цегли, сміття.

На момент обстеження стан фундаментів – непридатний для подальшої нормальної експлуатації (III).

#### Покриття.

Покриття будівлі кисневої станції виконане зі збірних з/бетонних ребристих плит, покриття над рампою і рампа – з круглопорожнистих збірних з/бетонних плит.

#### На момент обстеження виявлено:

1. На ребристих плитах - сліди замокання, пліснява, мох від протікань з покрівлі.
2. Випадання цементного розчину зі швів між ребристими плитами покриття.
3. В ребрах плит спостерігається розшарування захисного шару бетону.
4. По низу ребристих і круглопорожнистих плит покриття - оголена арматура з корозією до 2 балів (фото 6).

Стан збірних з/бетонних плит покриття – непридатний для подальшої нормальної експлуатації (III).


#### Покрівля.

Покрівля будівлі – сумісна однопохила рулонна, водовідвод – зовнішній неорганізований. Ухил покрівлі організовано в бік осі «1», засипка сумісної покрівлі - з керамзиту. По осях «А, Б» влаштований цегляний парапет, який накритий оцинкованим залізом.

#### На момент обстеження виявлено:

1. Спостерігаються здуття поверхні рулонного покриття покрівлі, тріщини, розриви в місцях примикання до вертикальних поверхонь і по краях звісів.
2. Засипка в конструкції покрівлі – зволожніла.
3. Покриття парапету частково зруйноване

На момент обстеження стан покрівлі - аварійний (IV).



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Взам. інв. №					Аркуш
№ 3	<i>16.03.15</i>		Зм.	Кільк	Арк.	№ Док	2
							22/13-00-ТЗ

### Інженерні мережі

До будівлі кисневої станції було підведено електросиловий кабель з пультом для електроталі. На момент обстеження є залишки електрошкафів, пульту, кабелю, електро-освітлення.

### Висновки і рекомендації

На підставі візуальної оцінки, детального та інструментального обстежень, аналізу об'ємно-планувальних, конструктивних рішень будівлі кисневої станції, встановлено, що стіни будівлі кисневої станції по осях «А, 1» одночасно служать підпірними стінами. Будівля кілька років не експлуатувалась.

Вертикальна гідроізоляція фундаментів не виконує своїх функцій, тобто зносилась. Надземні конструкції надмірно зволожені. Кладка стін по осях «1, А» контактує з ґрунтом, не має захисної гідроізоляції від ґрунтових вод і піддана подальшому руйнуванню.

Стан стін, покрівлі – аварійний (IV), Стан фундаментів, з/б ребристих плит покриття - не придатний для подальшої нормальної експлуатації (III).

### СТАН БУДІВЛІ КИСНЕВОЇ СТАНЦІЇ КОРПУС №18 - АВАРІЙНИЙ (IV).

#### ДЛЯ УСУНЕННЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДІЛЯНЦІ ЗАБУДОВИ НЕОБХІДНО ДЕМОНТУВАТИ БУДИНОК КИСНЕВОЇ СТАНЦІЇ:

1. До початку демонтажу необхідно демонтувати всі залишки пристроїв електросилового і електричного обладнання.
2. Демонтувати плити покриття, рампи.
3. Стіни по осях «А, 1», які служать одночасно підпірною стіною, не демонтувати і обов'язково підсилити для використання в якості підпірних стін. Інші стіни демонтувати.
4. Можливо на ділянці забудови після демонтажу покриття і стін по осях «2, Б» замість підсилення існуючого фундаменту-підпірної стіни з бетонних фундаментних блоків вирівняти лінію підпірної стіни.
5. По верху підпірної стіни необхідно влаштувати водовідводний лоток.
6. Виконати оздоблення підпірної стіни після підсилення.

Інв.№ ориг.	Підпис і дата	Взам.інв. №
23	<i>[Signature]</i> 16.03.15	




*Директор* *В. Д. Млишів*  
*Голова* *М. Трубецький*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Зм.	Кільк	Арк.	№Док	Підпис	Дата	22/13-00-Т3	Аркуш
							3

ЗАТВЕРДЖУЮ



**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
НА ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

1. Замовник Територіальне Медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві
  
2. Повне найменування об'єкта і шифр комплексу № 22/13 «Технічний стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус №18 Територіального Медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва»
  
3. Місцезнаходження об'єкта (по адміністративному розподілу) і його підлеглість Подільський район м. Києва
  
4. Коротка характеристика будівництва (об'єкта) і його призначення (нове будівництво, реконструкція, розширення) Визначення технічного стану будівлі кисневої станції
  
5. Стадія проектування Передпроектні роботи

**ПОЧАТКОВІ ДАНІ  
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЛІ**

Поверховість 1 поверх


Розміри будівлі в плані 10,62x6,52м

Конструктивна схема стінова

Матеріал стін цегла

Фундаменти стрічкові

16.03.15



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Перекриття і покриття - збірні з/бетонні плити

Перегородки - \_\_\_\_\_

Колони, стояки з/бетонні

Балкони \_\_\_\_\_

Інші конструктивні елементи \_\_\_\_\_

Додаткові характеристики \_\_\_\_\_

Наявність деформацій несучих конструкцій \_\_\_\_\_

Мета обстеження будівлі Визначення стану несучих конструкцій будівлі кисневої станції

У вказаному об'ємі підлягає обстеженню (так, ні):

Фундаменти і основа \_\_\_\_\_ Ні \_\_\_\_\_

Стіни, стовпи, простінки \_\_\_\_\_ Так \_\_\_\_\_

Колони \_\_\_\_\_ Ні \_\_\_\_\_

Перекриття \_\_\_\_\_ Так \_\_\_\_\_

Дах \_\_\_\_\_ Так \_\_\_\_\_

Інші конструкції (перерахувати): балкони, сходи \_\_\_\_\_ Ні \_\_\_\_\_

Тиск на ґрунт існуючий \_\_\_\_\_ кг/см<sup>2</sup>, майбутній \_\_\_\_\_ кг/см<sup>2</sup>

Розрахункове навантаження існуюче \_\_\_\_\_ т/м, майбутнє \_\_\_\_\_ т/м.

ПРИМІТКА: до даного технічного завдання додаються графічні матеріали (плани поверхів, дільниці, розрізи, фасади, геологічні вишукування основи ґрунтів під фундаментами і тощо) з вказівкою точок ~~необхідного~~ об'єму обстеження за підписом ГПА об'єкта.

Уповноважений представник замовника:

Директор \_\_\_\_\_



*B. D. Moshov*

(пасада, підпис, П.І.Б.)

УЗГОДЖЕНО від виконавця:

ГП \_\_\_\_\_

*(Signature)*

Давидов М.Ю.

(підпис, П.І.Б.)

23 76.03.15

*(Signature)*

*(Signature)*

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Директор \_\_\_\_\_



*B. D. Moshov*

*(Signature)*

*T. M. Trubetsky*



Генеральному директору ТОВ "Медінжсервіс"  
Селезень Л.Л.

юр.особи: Директора ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві  
Мішиєва В'ячеслава Даниловича  
пiб повністю

### ЗАМОВЛЕННЯ

від 18 березня 2015 р.  
дата замовлення

Прошу виконати Технічного заключення (звіту) про стан конструкцій на об'єкті:

«Технічний стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус №18 Територіального Медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві, по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва».

З положеннями Інструкції (Положення) послідовності оформлення Замовлень ознайомлений. Прийму активну участь в складанні та оформленні договору-підряду.

При цьому протягом **5 календарних днів** додаю:

1. Технічне завдання, яке уточнює об'єм проектних робіт (при необхідності попередньо погоджене з виконавцями).
2. Погоджений з Виконавцем кошторис проектних робіт.

“ЗАМОВНИК” Територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

Факт.адр. 04080 м.Київ,вул. Фрунзе,103-А

Юр.адр. 04080 м.Київ, вул..Фрунзе,103-А

р/р 35425302029905 в ГУ ДКСУ в м. Києві


Код банку 820019

ЄДРПОУ 01994072

ПІН 019940726110

Тел./факс 468-51-91 факс 468-51-91

Підпис замовника



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



Handwritten signature of Oleg Stinger.

23 16.03.15





Фото 1. Загальний вигляд будівлі кисневої станції корпус 18 ТМО «ПСИХІАТРІЯ». По фасадах спостерігається відпадання облицувальної плитки, розшарування кладки на глибину 10см.

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**



*Директор  
ТМО «Психіатрія»*

*В.Д. Мішків  
Т.М. Трубецька*




ФОТО 2. Стіна по осі «2». Ліворуч від дверного отвору спостерігається вертикальна тріщина з шириною розкриття 30мм, випадання цеглин та розчину з кладки.

Територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві Ідентифікаційний код 01994072

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Черновий*

*[Handwritten signature]*

*В.Д. Шмигун*  
*Т.М. Трубецька*




Фото 3. Фасад по осі «1», будівля вписана в схил. Спостерігається розшарування кладки стіни на глибину 15-20см.



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Директор  
головн. буд.*

*В. Д. Міншів  
Т. М. Трубецька*




Фото 4. Вигляд приміщення кисневої станції. Стіна по осі «1» - зволожена, спостерігається пліснява та грибок.  
В швах між цегляними блоками – тріщини з шириною розкриття 10-15мм.



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Директор*  
*Членові Бухгалтерії*  
*В.Д. Шинько*  
*Г.М. Трудовик*



Фото 5. Стіна приміщення по осі «А». Спостерігаються тріщини між цегляними блоками з шириною розкриття 10-15мм та розшарування цегли.



ДІЛ 3  
ОРИГІНАЛОМ

Директор  
Голова  
В.Д. Шимов  
Т.М. Трубуцька





Фото 6. Ребристі з/бетонні плити покриття знаходяться у зволоженому стані. В ребрах плит спостерігається розшарування захисного шару бетону, оголення арматури з корозією 2 бала.



*Директор  
Голова*

*В. Д. Шинько  
Т. М. Трубочко*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000655

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

**Експерт**

(найменування професії)

Виданий про те, що Брезвен Ярослав Богданович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (рішенням відповідної секції Комісії від 28.08.2012 № 6, затвердженим президією Комісії 28.08.2012 № 6-Е ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 28.08 20 12 року за № 617

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 28.08 20 12 року

Голова (послуги) Барзилович Д.В. Атестаційної комісії

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



*Директор*  
*Голова*  
*В. Д. Митков*  
*Т. М. Трубушня*



ТАБЛИЦЯ

результатів випробування цегли на стискання склерометром Ц – 22 методом пружного відскоку.

Всього проведено випробувань в 3 точках.

Цегла глиняна .

Точка 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№№ відбитків										
Діаметр відбитків	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,5	9,4	9,3	9,2	9,2
Середній діаметр відбитків 9,4 мм										
Міцність цегли в точці 1 41 кгс/см <sup>2</sup>										
Точка 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№№ відбитків										
Діаметр відбитків	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,5	9,4	9,3	9,2	9,2
Середній діаметр відбитків 9,3 мм										
Міцність цегли в точці 2 45 кгс/см <sup>2</sup>										
Точка 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№№ відбитків										
Діаметр відбитків	9,2	9,3	9,4	9,6	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	9,4
Середній діаметр відбитків 9,5 мм										
Міцність цегли в точці 3 37 кгс/см <sup>2</sup>										

ТАБЛИЦЯ

результатів випробування цементного розчину на стискання склерометром Ц – 32 методом пенетрації.

Всього проведено випробувань в 3 точках.

Розчин цементний.

Точка 1	1	2	3	4	5	6
№№ забивки ідентора						
Глибина забивки ідентора	1,3	1,9	2,4	2,6	2,8	3,0
Середня глибина забивки ідентора 1,7 мм						
Міцність розчину в точці 1 31 кгс/см <sup>2</sup>						
Точка 2	1	2	3	4	5	6
№№ забивки ідентора						
Глибина забивки ідентора	1,2	1,7	2,1	2,5	2,7	2,8
Середня глибина забивки ідентора 1,6 мм						
Міцність розчину в точці 2 35 кгс/см <sup>2</sup>						
Точка 3	1	2	3	4	5	6
№№ забивки ідентора						
Глибина забивки ідентора	1,3	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0
Середня глибина забивки ідентора 1,7 мм						
Міцність розчину в точці 3 30 кгс/см <sup>2</sup>						



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

22/13-00-ТЗ

Технічне заключення про стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус №18 Територіального Медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві, по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва

Взам.інв.№					
Підпис і дата	16.03.15				
Інв. № ориг.	23				
Зм.	Кіл.	Арк.	№Док	Підпис	Дата
ГІП	Давидов				03.15
Перевірив	Єременко				03.15
Розробив	Клочана				03.15
Нор.кон.	Брезвен				03.15

Таблиці результатів випробування цегли та розчину	Стадія	Аркуш	Аркушів
	П		1
ТОВ «Медінжсервіс» м. Київ			

Розрахунок несучої здатності кладки стін будівлі кисневої станції корпус 18 по вул. Фрунзе, 103-А в м. Києві

Розрахунок по результатам випробування в точці №3 де мінімальні значення міцності цегли та розчину

R<sub>1</sub> = 37,00 кгс/см<sup>2</sup>; R<sub>2</sub> = 30,00 кгс/см<sup>2</sup>;

Конструктивний коефіцієнт:

A = (100 + R<sub>1</sub>) / (100 \* m + n \* R<sub>1</sub>) = (100 + 37) / (100 \* 1,25 + 3,0 \* 37) = 0,580

Формула проф. Л.І.Онищика, "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", М., 1989 р., де:

R<sub>1</sub> – границя міцності цегли при стисканні,

R<sub>2</sub> – границя міцності розчину при стисканні,

m, n, a, b – коефіцієнти цегляної кладки з каміння правильної форми (висота ряду від 5 до 15см), (див. табл. 2 "Пособия...").

Границя міцності кладки:

R<sub>u</sub> = A \* R<sub>1</sub> \* [1 - a / (b + R<sub>2</sub> / (2 \* R<sub>1</sub>))] \* γ = 0,580 \* 37 \* [1 - 0,2 / (0,3 + 30 / (2 \* 37))] \* 1 = 15,37 кгс/см<sup>2</sup>

Розрахунковий опір кладки стіни з цегли глиняної на цементному розчині:

R = 0,5 \* R<sub>u</sub> = 0,5 \* 15,37 кгс/см<sup>2</sup> = 7,69 кгс/см<sup>2</sup>

Примітка: розрахунок виконано з урахуванням мінімальних показників марок цегли і розчину в точці 3. В інших місцях цегляна кладка стін володіє опором на 5-10% більше.




ВІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Взам. інв. №	
Підпис і дата	16.03.15
Інв. № ориг.	23

Зм.	Кіл.	Арк.	№ Док.	Підпис	Дата
				<i>[Signature]</i>	03.15
				<i>[Signature]</i>	03.15
				<i>[Signature]</i>	03.15
				<i>[Signature]</i>	03.15

Технічне заключення про стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус №18 Територіального Медичного об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві, по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва		
Розрахунок несучої здатності кладки стін	Стадія П	Аркуш 1
	ТОВ «Медінжсервіс» м. Київ	



21 отделение

Киснева

22/15-00-13

ЗГІДНО З ВИТРАТОМ

В.Д. Шинков

Г.М. Труба



Інв. № ориг. 23


Підпис і дата 23-1603-15

Взам. інв. №

Зм.	Кільк.	Аркуш	№Док	Підпис	Дата
ГП		Давидов		<i>[Signature]</i>	03.16.
Перевірив		Єременко		<i>[Signature]</i>	03.16.
Розробив		Брезвен		<i>[Signature]</i>	03.16.
Нор. кон.		Клочана		<i>[Signature]</i>	03.16.

Технічний стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус № 18 Територіального Медичного об'єднання „ПСИХІАТРІЯ” у місті Києві, по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва

Технічне заключення	Стадія	Аркуш	Аркушів
	П	1	2
Ситуаційна схема.	ТОВ «Медінжсервіс» м. Київ		



**УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ**

- ▼ 1 — Місця випробування розчину
- ▽ 1 — Місця випробування цегли
- ↔ — Напрямок плит перекриття
- 1.0 — Тріщини з шириною розкриття, в мм



*В.Д. Шинько*  
*Т.М. Трубацька*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

22/13-00-ТЗ

**Технічний стан конструкцій будівлі кисневої станції, корпус № 18  
Територіального Медичного об'єднання "ПСИХІАТРІЯ" у місті Києві,  
по вул. Фрунзе, 103-А в Подільському районі м. Києва**

Взам. інв. №					
Підпис і дата	<i>16.03.15</i>				
Інв. № ориг.	23				
Змін.	Кільк.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата
ГП	Давидов	<i>16.03.15</i>			03.15.
Перевірив	Єременко	<i>16.03.15</i>			03.15.
Розробив	Брезвен	<i>16.03.15</i>			03.15.
Нор. контр.	Клочана	<i>16.03.15</i>			03.15.

Технічне заключення	Стадія	Аркуш	Аркушів
	П	2	
План 1-го поверху з місцями випробування цегли і розчину.			
ТОВ "Медінжсервіс" М. Київ			



**Заступник міського голови –  
секретар Київської міської ради**

---

Антоненку Л.В.  
Гелевею О.І.  
Страннікову А.М.  
Слончаку В.В.

Прошу розглянути проект рішення від 07.04.2016  
№08/231-1690/ПР в установленому порядку.

Дутці Л.Я.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С.М.

*В.ПРОКОПІВ*

“07” квітня 2016 року  
№ 08/231-1690/ПР



08/231-1690/DP  
08.04.2016

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua  
udzkmada@ukr.net Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527  
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

06.04.2016 № 009-64р

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Заступнику міського голови –  
секретарю Київради  
Прокопіву В.В.

Шановний Володимире Володимировичу!

Київська міська державна адміністрація підготувала проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на знесення та списання будівель, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» і направляє для подальшого розгляду в установленому порядку.

Додаток: - проект рішення Київради на 2 аркушах;  
- пояснювальна записка на 2 аркушах.

З повагою

В.о. Керівник апарату

В. Бондаренко  
В. Бондаренко

112461

Гудзь А.А.  
202-61-92