2.3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СіА»
Юридична адреса:01001, м. Київ, вул. Михайлівська,18-В
Код ЄДРПОУ 32669923, тел. (044) 363-12-05

Вих. № 6/06/23-ЖК від 15 червня 2023 р.

Голові комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Олександру БРОДСЬКОМУ

ТОВ «СіА» просить Вас прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшою передачею у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» водопровідні мережі прокладені від житлово-громадської забудови на вул. Є. Сверстюка та вводи до житлових будинків по вул. Є. Сверстюка, 6-Д, 6-Є в Дніпровському районі м. Києва об'єкту: «Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по вул. Євгена Сверстюка, 4 (колишня вул. Марини Раскової) у Дніпровському районі м. Києва.» балансовою вартістю 2240029,00 грн. без ПДВ, побудовані за власні кошти, згідно переліку, який додається.

Додатки:

1.Акт приймання передачі основних засобів, що прийняті до комунальної власності територіальної громади м. Києва і передаються у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» зовнішні водопровідні мережі - 2 аркуші, копія;
2.Рішення №25-10/19 Учасника ТОВ «СІА» від 25 жовтня 2019 року, з узгодженим переліком водопровідних мереж, копія;
3.Акти технічного приймання водопроводу №№ В-220-19, В-84-21, В-85-21, В-86-21 - копії;
4.Статут Товариства з Обмеженою Відповідальністю «СІА» ідентифікаційний код 32669923 (нова редакція), копія;
5.Акт готовності об'єкта до експлуатації від 10.06.2021р. - копія;
6.Сертифікат серія ІУ №123210610739 - копія;
7.Акт готовності об'єкта до експлуатації від 29.07.2021р. - копія;
8.Сертифікат серія ІУ №123210809737 - копія;
9.Договір оренди земельної ділянки від 18.04.2017р. копія;
10. Кадастровий план, копія;
11.Реєстр земельних ділянок, копія;
12.Звіт про оцінку майна №25[illegible] №260/05/23 - копія.

Директор Галина ЯКОВЛЕВА

Виконавець: Кравченко В. І., телефон: 0676581402

Київська міська рада
19.06.2023 № **08/18463**

ТОВ «СІА»
підприємство, організація
32669923
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Директор Галина ЯКОВЛЕВА

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»
Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

_____

«_____» _____ 202__ р.

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»

Голова правління-генеральний директор
ПрАТ «АК» Київводоканал»

_____**Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ**

«_____»_____ 202__ р.

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА ТА ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ І КОРИСТУВАННЯ ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Комісія в складі представників: ТОВ«СІА»
(назва організації)
в особі директора Галини ЯКОВЛЕВОЇ (П.І.Б) головного бухгалтера Світлани ГЕРАСИМЧУК (П.І.Б.)
з однієї сторони та Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ «АК» Київводоканал» в особі директора Володимира ДАРАГАНА головного бухгалтера Олени СЕМЕНЕЦЬ з другої сторони у відповідності з Наказом Департаменту комунальної власності КМДА від _____ № _____ провели прийом-передачу зовнішніх водопровідних мереж:

№ п/п	Адреса	Д труб, мм	Довжина, м	Матеріал труб	Рік прокладки	Вартість об'єктів передачі (ринкова вартість), грн. (без ПДВ)	Примітки
1	Внутрішньо-квартальна водопровідна мережа від В1-11 до В-10 (вул. Євгена Сверстюка, 4) (V - VII черги будівництва)	250	232,14	ВЧШГ «RJ»	2021	1021520,00	
2	Водопровідний ввід до ж/б №5(житлова секція №9) на вул. Євгена Сверстюка,6-Д	159 159	14,72 14,72	Сталь Сталь	2021 2021	21579,00 21579,00	
3	Водопровідний ввід до ж/б №6(житлова секція №11) на вул. Євгена Сверстюка,6-Є	159 159	13,50 13,50	Сталь Сталь	2021 2021	19791,00 19791,00	

Прийняв:
М.П._____**Володимир ДАРАГАН**
_____**Олена СЕМЕНЕЦЬ**

Погоджено:
Начальник РЕВМ №4
_____ **Микола КРУК**

Передав:
М.П._____ **Галина ЯКОВЛЕВА**
_____ **Світлана ГЕРАСИМЧУК**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА Ідентифікаційний код 26112340 ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Передача технічної документації 16.05.2023 р.

ТОВ «СІА»
підприємство, організація

32669923
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Директор **Галина ЯКОВЛЕВА**

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»
Департамент комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

_____

«_____» _____ 202__ р.

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»

Голова правління-генеральний директор
ПрАТ «АК» Київводоканал»

_____**Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ**

«_____»_____ 202__ р.

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА ТА ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ І КОРИСТУВАННЯ ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Комісія в складі представників: ТОВ«СІА»
(назва організації)

в особі директора (посада) Галини ЯКОВЛЕВОЇ (П.І.Б) головного бухгалтера Світлана ГЕРАСИМЧУК (П.І.Б.)

однієї сторони та Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ «АК» Київводоканал» в особі директора Володимира ДАРАГАНА головного бухгалтера Олени СЕМЕНЕЦЬ з другої сторони у відповідності з Наказом Департаменту комунальної власності КМДА від № _____ провели прийом-передачу зовнішніх водопровідних мереж:

№ п/п	Адреса	Д труб, мм	Довжина, м	Матеріал труб	Рік прокладки	Вартість об'єктів передачі (ринкова вартість), грн. (без ПДВ)	Примітка
1	Вулична водопровідна мережа від вул. Є. Сверстюка до вул. Вифлеємської від В-8 до В1-4існ., від В1-2 до точки «Б» від точки «А» до В1-2	300 200 325 219	11,95 69,48 11,17 3,37	ВЧШГ, «Universal Standart Ve» ВЧШГ, «Universal Standart Ve» Сталь Сталь	2019 2019 2019 2019	305108,00 663375,00 131944,00 35342,00	

Прийняв:
М.П._____**Володимир ДАРАГАН**
_____**Олена СЕМЕНЕЦЬ**

Погоджено:
Начальник РЕВМ №4
_____**Микола КРУК**

Передав:
М.П._____**Галина ЯКОВЛЕВА**
_____**Світлана ГЕРАСИМЧУК**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА Ідентифікаційний код 26112340 УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ РАЙОН ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ №4

ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ * СІА" Ідентифікаційний код 32669923

Прийняти технічну документацію на водопровідні мережі згідно Наказу Департаменту комунальної власності від 03.06.2021

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК"Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
„17" 07 2019 р.

АКТ № В-220-19
технічного приймання водопроводу
(вуличний, внутрішньоквартальний, водовід)

по вул. **від вул. Є. Сверстюка до вул. Вифлеємської (перекладка) Vчерга будівництва**

від В-8 (адреса початку траси) до В1-4існ. (адреса закінчення траси)
від В1-2 (адреса початку траси) до точки «Б» (адреса закінчення траси)
від точки «А» (адреса початку траси) до В1-2 (адреса закінчення траси)

на об'єкті : «Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по вул. Є.Сверстюка .4(Марини Раскової) у Дніпровському районі м. Києва» V.VI.VII –черги будівництва».
(назва будівлі, адреса та назва об'єкту згідно технічних умов)

"17" 07 20 19 р. **м. Київ**

Комісія в складі:
представника РЕВМ № 4 УЕВМ ДЕВГ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Крук М. І.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представник замовника ТОВ "СІА" директор Яковлєва Г. О.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)
представник
підрядної організації ПрАТ "Будінженермережа-5" головний інженер Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)
оглянула вуличну водопровідну мережу по вулиці

на предмет здачі його в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений з ПрАТ "АК"Київводоканал" від "06" червня 2019р., за № 13235,
виконавчі креслення на 3 аркушах,
акт на приховані роботи від „11" грудня 2018 р.,
акт гідравлічного випробування від „13" грудня 2018 р.,
акт дезінфекції від „15" грудня 2018 р.,
акт промивки водопровідної мережі від „16" грудня 2018 р.,
протокол дослідження питної води „15" травня 2019 р.,
Оглядом встановлено, що по вул. вулична водопровідна мережа
загальна довжина траси водопровідної мережі складає 100.08 м,
в тому числі:

Д= 300 мм, довжиною 11.95 м, з труб «Universal Standart Ve»
Д= 200 мм, довжиною 69.48 м, з труб «Universal Standart Ve»
Д= 325х9.0 мм, довжиною 11.17 м, з труб сталевих
Д= 219х6.0 мм, довжиною 3.37 м, з труб сталевих
Д= 32 мм, довжиною 4.11 м, з труб ПЕ100 SDR17

у футлярах:

Д= 450 мм, довжиною 69.48 м, з труб ПЕ100 SDR11
Д= 500 мм, довжиною 21.[illegible] м, з труб ПЕ100 SDR17

Водопровідна мережа підключена до існуючої водопровідної мережі Д= 400 мм
по вул. Є. Сверстюка

На трасі побудовано водопровідних колодязів та камер 3 шт., коверів ___ шт., встановлено:

засувок " Keulahutte" Д= 300 мм 3 шт., " Keulahutte" Д= 200 мм 4 шт.,
(виробник) (виробник)

" Keulahutte"Д= 100 мм 2 шт., _____ Д= _____ мм _____ шт.,

_____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д= _____ мм _____ шт.,

затворів _____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д= _____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вентилів " Hawle " Д= 32 мм 1 шт., _____ Д= _____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

пожежних гідрантів _____ _____ шт., _____ _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вантузів _____ Д= _____ мм ____ шт., вантузів _____ Д= _____ мм _____ шт.
(виробник)

випусків Д= 110 мм 1 шт., Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,

мокрих колодязів Д= 1.0 м 1 шт., Д= _____ м _____ шт.,

регуляторів тиску _____ Д= _____ мм _____ шт.
(виробник)

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані згідно креслень ТОВ «ПВН «Сервіт» м. Київ

Шифр : 01/18/-17-ЗВК

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту _____

_____

Вказані відступи погоджені з _____

_____

Комісія постановляє:

пред'явлена до здачі водопровід по вул. вулична водопровідна мережа

_____

вважати **придатним до експлуатації**

До акту додаються:

1. виконавчі креслення на 3 аркушах,
2. акт на приховані роботи від „ 11 " грудня 2018 р.,
3. акт гідравлічного випробування від „ 13 " грудня 2018 р.,
4. акт дезінфекції від „ 15 " грудня 2018 р.,
5. акт промивки водопровідної мережі від „ 16 " грудня 2018 р.,
6. протокол дослідження питної води „ 15 " травня 2019 р.,

Даний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕВМ № 4 УЕВМ ДЕВГ _____ / Крук М. І. /
підпис П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ / Накоренок В.О. /
підпис П.І.Б.

_____ / Лифар О.В. /
підпис П.І.Б.

3. Представник Замовника _____ / Яковлєва Г. О. /
підпис П.І.Б.

м.п.

4. Представник генпідрядної організації _____ / Очеретний Р.В. /
підпис П.І.Б.

м.п.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
„02" 07 2021 р.

АКТ № В-84-21
технічного приймання водопроводу
(вуличний, внутрішньоквартальний. водовід)

по вул._____

від B1-11 (адреса початку траси) до B-10 (адреса закінчення траси)

назва об'єкту: «Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V,VI,VII)» за адресою: вул. Євгена Сверстюка,4 (колишня вул. Марини Раскової) (V - VII черги будівництва)
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

" 01 " 06 20 21 р. **м. Київ**

Комісія в складі:
представника РЕВМ №4 УЕВМ ДЕВГ ПрАТ "АК "Київводоканал"
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
Начальник Крук М.І.

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник замовника ТОВ "СІА" директор Яковлєва Г. О.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник підрядної організації ПрАТ «Будінженермережа-5»
Голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянула внутрішньоквартальний водопровід по вулиці_____

на предмет здачі його в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений з ПрАТ "АК"Київводоканал" від "06 "червня 2019р. за №13235, виконавчі креслення на 6 аркушах,

акт на приховані роботи від „29" травня 2020 р.,
акт гідравлічного випробування від „16" березня 2021 р.,
акт дезінфекції від „27" квітня 2021 р.,
акт промивки водопровідної мережі від „28" квітня 2021 р.,
протокол дослідження питної води „12" травня 2021 р.,

Оглядом встановлено, що по вул._____

загальна довжина траси водопровідної мережі складає 232,14 м,
в тому числі:
Д= 250 мм, довжиною 232,14 м, з труб ВЧШГ «RJ» HAMOUN NYZEH Co
Д= _____ мм, довжиною _____ м, з труб _____
у футлярах:
Д= 500 мм, довжиною 59,[illegible] м, з труб ПЕ-100 SDR26
Д= _____ мм, довжиною _____ м, з труб _____

Водопровідна мережа підключена до існуючої міської водопровідної мережі Д= 400 мм по вул. Є.Сверстюка

На трасі побудовано водопровідних колодязів та камер 5 шт., коверів ____шт., встановлено:

засувок Keulahutte Д= 250 мм 1 шт. RACI Д= 250 мм 2 шт.,
(виробник) (виробник)

RACI Д= 100 мм 3 шт., _____ Д=_____ мм _____шт.,

_____ Д=_____ мм _____ шт.,., _____ Д=_____ мм _____ шт.,

затворів _____ Д= _____ мм _____ шт., _____, Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вентилів _____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

пожежних гідрантів AVK 3 шт., _____ _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вантузів _____ Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,
(виробник)

випусків Д= _____ мм _____ шт.,Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,

мокрих колодязів Д= _____м _____ шт., Д= _____м _____ шт.,

регуляторів тиску _____ Д= _____ мм _____ шт.
(виробник)

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані згідно креслень _____
ТОВ «ПВЦ «СЕРВІТ» №01/18/17-ЗВК

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту_____

Вказані відступи погоджені з_____

Комісія постановляє:

пред'явлений до здачі водопровід по вул. _____
на об'єкті: «Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V,VI,VII)» за адресою: вул. Євгена Сверстюка,4 (колишня вул. Марини Раскової) (V - VII черги будівництва)
вважати **придатним до експлуатації**

До акту додаються:

1. виконавчі креслення на 6 аркушах,
2. акт на приховані роботи від „ 29 ” травня 2020 р.,
3. акт гідравлічного випробування від „ 16 ” березня 2021 р.,
4. акт дезінфекції від „ 27 ” квітня 2021 р.,
5. акт промивки водопровідної мережі від „ 28 ” квітня 2021 р.,
6. протокол дослідження питної води „ 12 ” травня 2021 р.,

Даний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕВМ № 4 УЕВМ ДЕВГ _____ / Крук М.І. /
/підпис/ П.І.Б.

2.Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ / Накоренок В.О. /
/підпис/ П.І.Б.

_____ / Лифар О.В. /
/підпис/ П.І.Б.

3.Представник замовника _____ / Яковлєва Г.О. /
м.п. /підпис/ П.І.Б.

4.Представник підрядної організації _____ / Очеретний Р.В. /
м.п. /підпис/ П.І.Б.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
„02" 06 2021 р.

АКТ № В-85-21
технічного приймання вводів водопроводу

поштова адреса
до житлового будинку №5 (житлова секція №9) (V-та черга будівництва)
«Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V, VI, VII черги)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва будівлі, адреса та назва об'єкту згідно технічних умов)

"01" 06 20 21 р. м. Київ

Комісія в складі:
представника РЕВМ № 4 УЕВМ ДЕВГ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Крук М. І.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представник замовника ТОВ "СІА" директор Яковлєва Г. О.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник
підрядної організації ПрАТ "Будінженермережа-5" Голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)
оглянула водопровідні вводи до будівлі житлового будинку №5 (житлова секція №9), (V-та черга будівництва)
«Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V, VI, VII черги)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва будівлі, адреса згідно проекту та технічних умов)
на предмет здачі його в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений з ПрАТ "АК"Київводоканал" від "06" червня 2019р., за № 13233,
виконавчі креслення на 3 аркушах,
акт на приховані роботи від „02" березня 2020 р.,
акт гідравлічного випробування від „16" березня 2021 р.,
акт дезінфекції від „27" квітня 2021 р.,
акт промивки водопровідної мережі від „28" квітня 2021 р.,
протокол дослідження питної води „12" травня 2021 р.,
Оглядом встановлено, що до будівлі житлового будинку №5 (житлова секція №9) (V-та черга будівництва)
«Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V, VI, VII черги)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва будівлі, адреса згідно проекту та технічних умов)
загальна довжина трас водопровідних вводів складає 29,44 м,
в тому числі:
Д= 159×6,0 мм, довжиною 14,72 м, з труб сталевих емальованих
Д= 159×6,0 мм, довжиною 14,72 м, з труб сталевих емальованих
у футлярах:
Д= 355 мм, довжиною 14,22 м, з труб ПЕ100 SDR26
Д= 355 мм, довжиною 14,22 м, з труб ПЕ100 SDR26

Водопровідна мережа підключена до існуючої міської водопровідної мережі Д= 250 мм
по вул. внутрішньоквартальної водопровідної мережі третьої, четвертої черги будівництва.

На трасі побудовано водопровідних колодязів та камер ___шт., коверів ___шт., встановлено:

засувок "Racі" Д= 150 мм 2 шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

_____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,

_____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,

затворів _____ Д= _____ мм _____ шт.,_____ Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вентилів _____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

пожежних гідрантів _____ _____шт., _____ _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вантузів _____ Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,
(виробник)

випусків Д= _____ мм _____ шт.,Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,

мокрих колодязів Д= _____м _____ шт., Д= _____м _____ шт.,

регуляторів тиску _____ Д= _____ мм _____ шт.
(виробник)

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані згідно креслень ТОВ «ПВЦ «Сервіт» м. Київ
Шифр : 01/18/-17-ЗВК

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту_____

Вказані відступи погоджені з _____

Комісія постановляє:

пред'явлені до здачі водопровідні вводи до житлового будинку №5 (житлова секція №9) (V-та черга будівництва) «Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V, VI, VII черги)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

вважати **придатним до експлуатації**

До акту додаються:

1. виконавчі креслення на 3 аркушах,
2. акт на приховані роботи від „ 02 ” березня 2020 р.,
3. акт гідравлічного випробування від „ 16 ” березня 2021 р.,
4. акт дезінфекції від „ 14 ” квітня 2021 р.,
5. акт промивки водопровідної мережі від „ 15 ” квітня 2021 р.,
6. протокол дослідження питної води „ 12 ” травня 2021 р.,

Даний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕВМ № 4 УЕВМ ДЕВГ _____ /підпис/ / Крук М. І. /
П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. /
П.І.Б.

_____ /підпис/ / Лифар О.В. /
П.І.Б.

3. Представник Замовника _____ /підпис/ / Яковлєва Г. О. /
П.І.Б.

4. Представник підрядної організації _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. /
П.І.Б.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
„03" 07 2021 р.

АКТ № В-86-21
технічного приймання вводів водопроводу

поштова адреса
до житлового будинку №6 (житлова секція №11) (VI-та черга будівництва)
«Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V,VI, VII)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва будівлі, адреса та назва об'єкту згідно технічних умов)

"01" 06 2021 р. **м. Київ**

Комісія в складі:
представника РЕВМ № 4 УЕВМ ДЕВГ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Крук М. І.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представник замовника ТОВ "СІА" директор Яковлєва Г. О.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник
підрядної організації ПрАТ "Будінженермережа-5" Голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)
оглянула водопровідні вводи до будівлі житлового будинку №6 (житлова секція №11), (VI-та черга будівництва)
«Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V,VI, VII)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва будівлі, адреса згідно проекту та технічних умов)
на предмет здачі його в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений з ПрАТ "АК"Київводоканал" від "06" червня 2019р., за № 13235,
виконавчі креслення на 3 аркушах,
акт на приховані роботи від „06" квітня 2020 р.,
акт гідравлічного випробування від „16" березня 2021 р.,
акт дезінфекції від „27" квітня 2021 р.,
акт промивки водопровідної мережі від „28" квітня 2021 р.,
протокол дослідження питної води „12" травня 2021 р.,

Оглядом встановлено, що до будівлі житлового будинку №6 (житлова секція №11) (VI-та черга будівництва)
«Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V,VI, VII)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва будівлі, адреса згідно проекту та технічних умов)
загальна довжина трас водопровідних вводів складає 27,0 м,
в тому числі:
Д= 159×6,0 мм, довжиною 13,50 м, з труб сталевих емальованих
Д= 159×6,0 мм, довжиною 13,50 м, з труб сталевих емальованих
у футлярах:
Д= _____ мм, довжиною _____ м, з труб _____
Д= _____ мм, довжиною _____ м, з труб _____

Водопровідна мережа підключена до існуючої магістральної водопровідної мережі Д= 250 мм
по вул. внутрішньоквартальної водопровідної мережі V-VII черг будівництва.

На трасі побудовано водопровідних колодязів та камер ___шт., коверів ___шт., встановлено:

засувок "Racі" Д= 150 мм 2 шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

_____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,

_____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,

затворів _____ Д= _____ мм _____ шт.,_____ Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вентилів _____ Д= _____ мм _____ шт., _____ Д=_____ мм _____ шт.,
(виробник) (виробник)

пожежних гідрантів _____ _____шт., _____ _____ шт.,
(виробник) (виробник)

вантузів _____ Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,
(виробник)

випусків Д= _____ мм _____ шт.,Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,

мокрих колодязів Д= _____м _____ шт., Д= _____м _____ шт.,

регуляторів тиску _____ Д= _____ мм _____ шт.
(виробник)

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані згідно креслень ТОВ «ПВЦ «Сервіт» м. Київ
Шифр : 01/18/-17-ЗВК

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту_____

Вказані відступи погоджені з _____

Комісія постановляє:

пред'явлені до здачі водопровідні вводи до житлового будинку №6 (житлова секція №11) (VI-та черга будівництва) «Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (V,VI, VII)» за адресою: вул. Є. Сверстюка ,4 (Марини Раскової)
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

вважати **придатним до експлуатації**

До акту додаються:

1. виконавчі креслення на 3 аркушах,
2. акт на приховані роботи від „ 06 ” квітня 2020 р.,
3. акт гідравлічного випробування від „ 16 ” березня 2021 р.,
4. акт дезінфекції від „ 27 ” квітня 2021 р.,
5. акт промивки водопровідної мережі від „ 28 ” квітня 2021 р.,
6. протокол дослідження питної води „ 12 ” травня 2021 р.,

Даний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕВМ № 4 УЕВМ ДЕВГ _____ /підпис/ / Крук М. І. /
П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. /
П.І.Б.

_____ /підпис/ / Лифар О.В. /
П.І.Б.

3. Представник замовника _____ /підпис/ / Яковлєва Г. О. /
П.І.Б.

4. Представник підрядної організації _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. /
П.І.Б.