2,17

ЛІКО-ХОЛДІНГ
30 РОКІВ ЛІДЕРСТВА

ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг»
будівництво та архітектура
Код ЄДРПОУ 16307284

Україна, м. Київ,
03150, вул. В.Васильківська, 57/3
03191, вул. Конєва, 8, каб. 71

+38 044 206 01 01
liko-holding.com.ua

Вих № 99 від 18.08.2023

Голові
постійної комісії
Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу
Бродському О.Я

Шановний Олександре Яковичу

Відповідно до отриманих від ПрАТ АК «Київводоканал» ТУ нашим підприємством за власні кошти збудовано в 2005 р. вуличну водопровідну мережу Д =500 мм по вул. Ю. Здановської (М .Ломоносова) , а в 2022 р. виконано заміну арматури в камерах на зазначеній водопровідній мережі на ділянці від вул. Самійла Кішки (Маршала Конєва) до вул. Композитора Мейтуса (Нова 1) та оформлено акти технічного приймання . Зазначена водопровідна мережа прокладена в межах червоних ліній вул. Ю. Здановської (М. Ломоносова)

Враховуючи викладене ТОВ «ТМО «Ліко -Холдінг» просить Вас надати погодження щодо безоплатного прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Києва і подальшої передачі у володіння та користування ПрАТ АК «Київводоканал» зазначену вуличну водопровідну мережу по вул. Ю. Здановської (М. Ломоносова) з заміною арматури в камерах на ділянці від вул. Самійла Кішки (Маршала Конєва) до вул. Композитора Мейтуса (Нова 1), з технічними характеристиками (додається)

Додаток: Копія актів технічного приймання водопроводу - 2 арк.
Копія переліку об'єктів погоджений обслуговуючою організацією – 2 арк.
Копія звіту про оцінку майна - 48 арк.
Копія договору оренди земельної ділянки - 7 арк.

З повагою,
Виконувач обов'язків
Генерального директора
ТОВ «ТМО «Ліко- Холдінг»

Марія ПОСВІСТАК

Вик .Гордієнко Л.
0975384896

Київська міська рада
21.08.2023 № 08/25220

Ліцензія серія АЕ № 640622 від 15.06.2015 р., видана Державним комітетом України з будівництва і архітектури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
„08" 07 2022 р.

АКТ № В-41-22
технічного приймання вводів водопроводу

поштова адреса вул. Композитора Мейтуса, 5

до медичного центру

Коригування проєкту будівництва житлового кварталу багатоповерхової забудови (І-мікрорайон) в частині об'єктів культурно-побутового та соціального забезпечення (заміна І пуск. комплексу будівництва торговельно-побутового блоку на вул. Мейтуса, 5 на будівництво медичного центру) по вул. Мейтуса, 5 в Голосіївському районі м. Києва.
(назва будівлі, адреса та назва об'єкту згідно технічних умов)

"13" 07 2021 р. **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕВМ № 5 УЕВМ ДЕВГ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник Григурко М.І.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник замовника ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг», генеральний директор, Олейник В.М.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник підрядної організації ТОВ «Модуль Енерго Буд», директор Сподін О.А.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянула водопровідний ввод до будівлі медичного центру
Коригування проєкту будівництва житлового кварталу багатоповерхової забудови (І-мікрорайон) в частині об'єктів культурно-побутового та соціального забезпечення (заміна І пуск. комплексу будівництва торговельно-побутового блоку на вул. Мейтуса, 5 на будівництво медичного центру) по вул. Мейтуса, 5 в Голосіївському районі м. Києва.
(назва будівлі, адреса згідно проекту та технічних умов)

на предмет здачі його в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений з ПрАТ "АК"Київводоканал" від "29" 04 2021 р., за № 13178, виконавчі креслення на _____ аркушах,

акт на приховані роботи від „18" 02 2020 р.,
акт гідравлічного випробування від „20" 02 2020 р.,
акт дезинфекції від „09" 06 2021 р.,
акт промивки водопровідної мережі від „10" 06 2021 р.,
копія аналізу води від „07" 02 2022 р.

Оглядом встановлено, що до будівлі медичного центру
Коригування проєкту будівництва житлового кварталу багатоповерхової забудови (І-мікрорайон) в частині об'єктів культурно-побутового та соціального забезпечення (заміна І пуск. комплексу будівництва торговельно-побутового блоку на вул. Мейтуса, 5 на будівництво медичного центру) по вул. Мейтуса, 5 в Голосіївському районі м. Києва.
(назва будівлі, адреса згідно проекту та технічних умов)

загальна довжина трас водопровідних вводів складає 97,60 м,
в тому числі:

Д= 100 мм, довжиною 48,80 м, з труб ВЧШГ, з'єднання SK
Д= 100 мм, довжиною 48,80 м, з труб ВЧШГ, з'єднання SK

у футлярах:

Д= 315 мм, довжиною 26,64 м, з труб ПЕ 100 SDR 26
Д= 315 мм, довжиною 26,64 м, з труб ПЕ 100 SDR 26

Водопровідна мережа підключена до існуючої міської водопровідної мережі Д= 500 мм
по вул. внутрішньоквартальна мережа
На трасі побудовано водопровідних колодязів та камер 3 шт., коверів ____ шт., встановлено:

засувок VAG (виробник) Д= 300 мм 1 шт., VAG (виробник) Д= 100 мм 4 шт.,
RACI Д= 500 мм 2 шт., RACI Д= 300 мм 1 шт.,
RACI Д= 100 мм 12 шт., _____ Д= _____ мм _____ шт.,

затворів _____ (виробник) Д= _____ мм _____ шт., _____, Д= _____ мм _____ шт.,

вентилів _____ (виробник) Д= _____ мм _____ шт., _____ (виробник) Д= _____ мм _____ шт.,

пожежних гідрантів VAG (виробник) 1 шт., Keulahutte (виробник) 4 шт.,

вантузів _____ (виробник) Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,

випусків Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт., Д= _____ мм _____ шт.,

мокрих колодязів Д= _____ м _____ шт., Д= _____ м _____ шт.,

регуляторів тиску _____ (виробник) Д= _____ мм _____ шт.

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані згідно креслень
26/12-ЗВК, ТОВ «АВІТОН БудПроект»

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту без відхилень

Вказані відступи погоджені з _____

Комісія постановляє:
пред'явлений до здачі водопровідні вводи до медичного центру
Коригування проєкту будівництва житлового кварталу багатоповерхової забудови (І-мікрорайон) в частині об'єктів культурно-побутового та соціального забезпечення (заміна І пуск. комплексу будівництва торговельно-побутового блоку на вул. Мейтуса, 5 на будівництво медичного центру) по вул. Мейтуса, 5 в Голосіївському районі м. Києва.
(назва будівлі, адреса згідно проекту та технічних умов)

вважати **придатним до експлуатації**

До акту додаються:

1. Виконавчі креслення на _____ листах.
2. Акт на приховані роботи від "18" 02 2020 р.
3. Акт гідравлічного випробування від "20" 02 2020 р.
4. Акт дезинфекції від "09" 06 2021 р.
5. Акт промивки від "10" 06 2021 р.
6. Копія аналізів води від "07" 02 2022 р.

Даний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕВМ № 5 УЕВМ ДЕВГ _____ / Григурко М.І. /
підпис П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал _____ / Накоренок В.О. /
підпис П.І.Б.

_____ / Романчук Ю.В. /
підпис П.І.Б.

3. Представник Замовника _____ / Олейник В.М. /
м.п. підпис П.І.Б.

4. Представник підрядної організації _____ / Сподін О.А. /
м.п. підпис П.І.Б.

Дочірня ... "Київводоканал"
Державне ...
Ідентифікаційний код ...
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРИЙНЯТА
Начальник ТВ

„____" _____ 200____ р.

Навча документація
инята

26.01.06

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер Управління експлуатації водопровідних мереж
ДЕВГ АК "Київводоканал"
„16" 12 2005 р.

ВАТ „АК"Київводоканал"
Департамент експлуатації водопровідного господарства
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

АКТ 6-23
технічного приймання водопроводу

по вул. Ломоносова „Житловий квартал
(назва об'єкту)
від вул. Конєва до вул. Ново-1 (1/пр)

"10" 11 2005 р.

м. Київ

Комісія в складі:
начальника Району експлуатації водопровідних мереж № 5 Гринчуко М.І.
представника технагляду УЕВМ ДЕВГ "АК" "Київводоканал" Полаз О.В.
представника замовника ТМО „Ліко-Холдінг" Ісаєлов О.О.
у присутності представника будівельної організації ДП. МОУ „Монтажник-Україна", в-б Калінчей В.І.
оглянула водопровідну мережу по вулиці Ломоносова
на предмет здачі його в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений АК "Київводоканал" від "____" ____ 200____ р. за № 7732, виконавчі креслення на 3х аркушах, акт на приховані роботи від "29" 09 2005 р., акт гідравлічного випробування від "21" 10 2005 р., акт дезинфекції від „26" 10 2005 р., акт промивки водопровідної мережі від "27" 10 2005 р., копія аналізу води від „08" 11 2005 р.

Оглядом встановлено, що по вул. Ломоносова
закладена водопровідна мережа
з ПЕ 100 SDR труб Д= 500 мм L= 476,7 м,
з сталь труб Д= 530 мм L= 12,2 м,
з ____ труб Д= ____ мм L= ____ м,
з ____ труб Д= ____ мм L= ____ м,
з ____ труб Д= ____ мм L= ____ м,
загальною довжиною 488,9 м,
футляр з ____ труб Д= ____ мм L= ____ м,
з ____ труб Д= ____ мм L= ____ м,
з ____ труб Д= ____ мм L= ____ м.

Водопровідна мережа підключена до існуючої міської водопровідної мережі Д= 500 мм по вул. Ломоносова

ДЕВ ДОКУМЕНТІВ 16307

№ 3

На трасі побудовано водопровідних колодязів 7 шт., встановлено:

вок Д= 500 мм 4 шт., Д= 300 мм 1 шт., Д= 150 мм 2 шт.,

Д= 100 мм 22 шт., Д= мм шт., Д= мм шт.,

Д= мм шт., Д= мм шт., Д= мм шт.,

ежних гідрантів 5 шт., вантузів Д= мм шт.,

усків Д= мм шт., Д= мм шт., Д= мм шт.,

рих колодязів Д= 1 м шт..

опровідна мережа та монтаж арматури виконані згідно креслень М-8943-НС

ГУ „Київпроект"

і будівництві допущені відступи від затвердженого проекту

зані відступи погоджені з

ісія відмічає дефекти у виконаних роботах: немає

ісія постановляє:

д'явлений до здачі водопровід по вул. Ломоносова

кати придатним до експлуатації.

акту додаються:

1.Виконавчі креслення на 3 листах.

2.Акт на приховані роботи від „29" 09 2005 р.

3.Акт гідравлічного випробування від „21" 10 2005 р.

4.Акт дезинфекції від „26" 10 2005 р.

5.Акт промивки від „27" 10 2005 р.

6. Копія аналізів води від „08" 11 2005 р.

ний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

ісія:

ДЕВГ АК „Київводоканал"
Управління експлуатації водопровідних мереж
Район експлуатації водопровідних мереж №5

чальник Району експлуатації водопровідних мереж № 5 / Григорко М.Г. /

едставника технагляду УЕВМ ДЕВГ АК "Київводоканал" / Полгар О.Ю. /

едставник Замовника / Есаулов О.О. /

едставник будівельної організації / Нагірнюк В.Г. /

Державне підприємство Міністерства України у справах будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
Монтажник-Україна
Код 24578031

Додаток до листа

Найменування та технічні характеристики об'єктів, що безоплатно передаються ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» до комунальної власності територіальної громади м. Києва у володіння та користування обслуговуючим організаціям .

Адреса	Найменування	Діаметр (мм)	Довжина, (м)	Матеріал труб	Рік прокладання	Ринкова вартість (без НДС), грн
Вулична водопровідна мережа на вул. Ю. Здановської (М.Ломоносова) від С. Кішки (Маршала Конєва) до вул. Композитора Мейтуса (Нова 1)		500	476,7	ПЕ-100SDR-17	2005	1719000,0
		530	12,2	сталь	2005	35000,0
Заміна арматури в камерах на вул. Ю.Здановської (М.Ломоносова) Відповідно до ТУ від 22.10.2019 р №13187	Засувка RACI-2шт	500				137000,0
	Засувка RACI-1 шт	300				36000,0
	Засувка RACI-12 шт	100				93000,0
	Пож.гідр Keulahutte-4шт					91000,0
Всього						**2111000,0**

Вик .Гордієнко Л.
0975384896

ТОВ «ТМО «Ліко- Холдінг»
підприємство, організація
Ідентифікаційний код СДРПОУ
16307284

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»
Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

_____
«_____» _____ 20 року

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»

Голова правління-генеральний директор
ПрАТ «АК «Київводоканал»

_____**Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ**
«_____» _____ 20 року

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА ТА ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ І КОРИСТУВАННЯ ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Комісія в складі представників: **ТОВ «Територіальне Міжгосподарче Об'єднання «Ліко-Холдінг»»**
(назва організації)

в особі **В.о. Генарального директора** *Марії ПОСВІСТАК* головного бухгалтера *Інни ЗАХАРЧУК*
(посада) (П.І.Б.) (П.І.Б.)

з однієї сторони та *Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ «АК «Київводоканал»* в особі директора *Володимира ДАРАГАНА*, головного бухгалтера *Олени СЕМЕНЕЦЬ* з другої сторони у відповідності з Наказом Департаменту комунальної власності *КМДА* від_____ №_____ провели прийом-передачу водопровідних споруд (обладнання):

№ п/п	Адреса	Найменування основних фондів	Рік будівництва	Вартість об'єктів передачі (ринкова вартість), грн. (без ПДВ)	Примітки
1	Заміна арматури в камерах на водопровідній мережі Д=500 мм на вул. Ю. Здановської (М. Ломоносова) відповідно до ТУ від 22.10.2019 р. №13187	Засувка RACI Д500мм - 2 шт.	2022	137000.0	
		Засувка RACI Д300мм - 1 шт.	2022	36000.0	
		Засувка RACI Д100мм -12 шт.	2022	93000.0	
		Пожежний гідрант Keulahutte-4 шт.	2022	91000.0	
	Всього:			**357000.0**	

Прийняв:
М.П. _____ *Володимир ДАРАГАН*
_____ *Олена СЕМЕНЕЦЬ*

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА Ідентифікаційний код 26112340

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА Ідентифікаційний код 26112340 РЕВМ (РЕВ) 5 МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ РАЙОН ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ №5

Погоджено
Начальник РЕВМ (РЕВ) 5
Микола ГРИГУРКО

Погоджено технічні характеристики
23.05.2023
ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Передав:
М.П. _____ *Марія ПОСВІСТАК*
_____ *Інна ЗАХАРЧУК*

Товариство з обмеженою відповідальністю «Територіальне Міжгосподарче Об'єднання «Ліко-Холдінг» Ідентифікаційний код 16307284

ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг»
підприємство, організація
Ідентифікаційний код СДРПОУ
16307284

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»
Департамент комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

_____
«_____»_____ 20 року

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»

Голова правління-генеральний директор
ПрАТ «АК «Київводоканал»

_____ **Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ**
«___»_____ 20 року

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА ТА ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ І КОРИСТУВАННЯ ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Комісія в складі представників: **ТОВ Територіальне Міжгосподарче Об'єднання «Ліко-Холдінг»**
(назва організації)

в особі **В.о.Генерального директора** *Марії ПОСВІСТАК* головного бухгалтера *Інни ЗАХАРЧУК*
(посада) (І.П.) (І.П.)

з однієї сторони та *Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ «АК «Київводоканал»* в особі директора *Володимира ДАРАГАНА*, головного бухгалтера *Олени СЕМЕНЕЦЬ* з другої сторони у відповідності з Наказом Департаменту комунальної власності *КМДА* від _____ № _____ провели прийом-передачу зовнішніх водопровідних мереж:

№ п/п	Адреса	Д труб, мм	Довжина, м	Матеріал труб	Рік прокладки	Вартість об'єктів передачі (ринкова вартість), грн. (без ПДВ)	Примітки
1.	Вулична водопровідна мережа на вул.Ю.Здановської (М.Ломоносова) від вул. Самійла Кішки (Маршала Конєва) до вул. Композитора Мейтуса (Нова 1)	500	476,7	ПЕ-100SDR-17	2005	1719000.0	
		530	12,2	сталь	2005	35000.0	
	Всього:					**1754000,0**	

Прийняв:
М.П._____
_____

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112340
ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Володимир ДАРАГАН
Олена СЕМЕНЕЦЬ

Погоджено:
Начальник РЕВМ (РЕВ) 5
Микола ГРИГУРКО

Передав:
М.П.
Марія ПОСВІСТАК
Інна ЗАХАРЧУК

Погоджено Тех. відділ
23.05.2023