ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛВІКС»

01042, Україна, м. Київ, вул. Академіка Філатова,22/8, оф 205
код СДРПОУ 33062336

Вих. № 26/02-1 від 26.02.2025 року

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Відповідно до рішення Київської міської ради №5482/5523 від 27.10.2022 року, ТОВ «МЕЛВІКС» просить розглянути питання та надати згоду що до безоплатної передачі каналізаційних мереж на перетині вул. Борщагівської та просп. Повітрофлотського за адресую; просп. Перемоги, 11; корпус 1, корпус 3, (нова адреса; просп. Берестейський, 11; корпус 1, корпус 3,) до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріпити на праві господарського віддання за ПрАТ «АК» Київводоканал».

Додаток:

1. Акт приймання-передачі каналізаційних мереж (копія) - 1 прим.
2. Акт технічного приймання каналізаційних мереж до ж/б №1(копія) - 1 прим.
3. Акт технічного приймання каналізаційних мереж до ж/б №3(копія) - 1 прим.
4. Технічні умови №4115 від 19.03.2018 року (копія) - 1 прим.
5. Розпорядження про присвоєння поштової адреси (копія) - 1 прим.

Директор ТОВ «МЕЛВІКС» Олександр Становський

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛВІКС» Ідентифікаційний код 33062336 м. Київ

тел: +38 050 488 32 47

Київська міська рада
27.02.2025 № 08/8550

ТОВ «МЕЛВІКС»
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 33062336

_____ Олександр СТАНОВСЬКИЙ

_____ 2025 року

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»
Департамент комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

_____

«_____»_____ 2025 року

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»

Голова правління-генеральний директор
ПрАТ «АК «Київводоканал»

_____ **Олег ЛИСЮК**

«_____»_____2025 року

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА ТА ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ І КОРИСТУВАННЯ ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Комісія в складі представників: в особі директора ТОВ «МЕЛВІКС» ***Олександра СТАНОВСЬКОГО,*** з однієї сторони та Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ «АК «Київводоканал» в особі директора ***Юрія МАЗУРА,*** головного бухгалтера ***Наталії ЛОСЬ,*** з другої сторони відповідно до Наказу Департаменту комунальної власності *КМДА* **від**_____ **№**_____ провели прийом-передачу зовнішніх каналізаційних мереж за адресою:

№ п/п	Адреса	Рік побудови	Діаметр труб, мм	Довжина, м	Кількість колодязів, шт.	Матеріал труб	Середня глибина м	Первісна балансова вартість, грн	Зношення %	Зношення Сума зносу станом грн.	Ринкова вартість (згідно експертизи) без ПДВ) грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Каналізаційна мережа будинку (будівельний №1) на перетині вул. Борщагівська та просп. Повітрофлотській: (поштова адреса; просп. Перемоги, 11, корпус 1 (просп. Берестейський, 11, корпус 1))	2021	150 200	44,80 33,80	7	ВЧШГ	-	617938,94 505012,22			617938,94 505012,22
	Каналізаційна мережа будинку (будівельний №3) на перетині вул. Борщагівська та просп. Повітрофлотській: (поштова адреса ; просп. Перемоги, 11, корпус 1 (просп. Берестейський, 11, корпус 3))	2021	150 200	3,10 34,20	3	ВЧШГ	-	24449,70 487732,35			24449,70 487732,35

Прийняв:
М.П. _____ ***Юрій МАЗУР***
Наталія ЛОСЬ

Погоджено:
Начальник РЕКМ № 3
Вадим ІВЖЕНКО

Передав:
М.П. _____ ***Олександр СТАНОВСЬКИЙ***

Становський О.В.

Департамент експлуатації каналізаційного господарства
Ідентифікаційний код 26112475
Управління експлуатації каналізаційних мереж та насосних станцій
м.Київ
РАЙОН ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ №3

«АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112475
ПОГОДЖЕНО
24 02 2025 р.
Для підписів

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
„15" 09 20 22 р.

А К Т № К-50-22
технічного приймання каналізації

будинку № будівельний № 1 по вул. перетин вул. Борщагівська та просп. Повітрофлотській

назва об'єкту: «Будівництво громадського, торговельно-офісного, житлового, готельного комплексу з підземним та наземним паркінгами та для благоустрою ландшафтної зони» на перетині вул. Борщагівської та просп. Повітрофлотського в Шевченківському районі м. Києва.
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

м. Київ

" 22 " 11 **20** 21 **р.**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 3 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник, Івженко В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника КГЗ УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник дільниці, Бондарєв Ю.Л.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник, Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник замовника ТОВ «МЕЛВІКС», директор Білоног Д.В.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ТОВ «Авітон БудПроект», директор Якименко Л.І.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши каналізаційну мережу, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 4115 від " 26 " листопада 2019 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 30 " 04 2021р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 17 " 01 2022 р. представником відділу КВТУ Столярчук С.О.
2. Актів на приховані роботи від 29.04.2021
3. Виконавчий план один аркуш
4. Виконавчий профіль два аркуша

Оглядом встановлено, що по вул. перетин вул. Борщагівська та просп. Повітрофлотській, каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах 1-ої категорії, загальною протяжністю 78,60 п. м., в тому числі:

Д = 150 мм, довжиною 44,80 п. м, матеріал труб ВЧШГ
Д = 200 мм, довжиною 33,80 п. м, матеріал труб ВЧШГ

У футлярах, загальною протяжністю 78,60 п. м., в тому числі:

Д = 355 мм, довжиною 44,80 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 26
Д = 400 мм, довжиною 33,80 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 26

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Становський О.В.

Випуска від будинку побудовані, загальною протяжністю 8,30 . м., в тому числі:

Д = 100 мм, довжиною 1,60 п. м, матеріал труб ВЧШГ
Д = 150 мм, довжиною 6,70 п. м, матеріал труб ВЧШГ

У футлярах, загальною протяжністю 8,30 п. м., в тому числі:

Д = 315 мм, довжиною 1,60 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 26
Д = 355 мм, довжиною 6,70 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 26

Забивання стиків зроблена на в розтруб

Каналізаційних колодязів **збудовано** Ø 1,0 м – 2 шт.; Ø 1,5 м – 7 шт. **= 7 шт.**
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано**
Каналізаційних колодязів **реконструйовано**
Каналізаційних камер **реконструйовано** 4500×3500×3750 – 1 шт.; 8350×8350×5690 – 1 шт. (згідно ТУ) **= 2 шт.**
Каналізаційна насосна станція **збудована**
Бензожироуловлювач
Колодязі з шиберними засувками 2 шт., (Д ш/з = 100 мм, VAG, К-2; 1 шт., Д ш/з = 150 мм, VAG, К-6)

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту:
без відхилень

Вказані відхилення погоджені з:

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефекти не виявлені
2.

Термін ліквідації перелічених дефектів 202 р.
Комісія постановляє:
Виконана дворова каналізація (внутрішнє улаштування, дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію з оцінкою задовільно

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 3 УЕКМ і НС ДЕКГ / Івженко В.О. /
/підпис/ П.І.Б.

2. Представник дільниці КГЗ УЕКМ і НС ДЕКГ / Бондарєв Ю.Л. /
/підпис/ П.І.Б.

3. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" / Накоренок В.О. /
П.І.Б.

/ Столярчук С.О. /
/підпис/ П.І.Б.

4. Представник Замовника / Білоног Д.В. /
м.п. П.І.Б.

5. Представник підрядної організації / Якименко Л.І. /
м.п. П.І.Б.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

Столяренко О.В.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
"15" 08 2022 р.

А К Т № К-52-22
технічного приймання каналізації

будинку № будівельний № 3 по вул. перетин вул. Борщагівська та просп. Повітрофлотській

назва об'єкту: «Будівництво громадського, торговельно-офісного, житлового, готельного комплексу з підземним та наземним паркінгами та для благоустрою ландшафтної зони» на перетині вул. Борщагівської та просп. Повітрофлотського в Шевченківському районі м. Києва.
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"22" 11 **20 21 р.** **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 3 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник, Івженко В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник, Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник замовника ТОВ «МЕЛВІКС», директор Білоног Д.В.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ТОВ «Авітон БудПроект», директор Якименко Л.І.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши каналізаційну мережу, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 4115 від " 26 " листопада 2019 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 03 " 05 2021р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 17 " 01 2022 р. представником відділу КВТУ Столярчук С.О.
2. Актів на приховані роботи від 30.04.2021р.
3. Виконавчий план один аркуш
4. Виконавчий профіль один аркуш

Оглядом встановлено, що по вул. перетин вул. Борщагівська та просп. Повітрофлотській, каналізаційна мережа прокладена в грунтах І-ої категорії, загальною протяжністю 37,30 п. м., в тому числі:

Д = 150 мм, довжиною 3,10 п. м, матеріал труб ВЧШГ

Д = 200 мм, довжиною 34,20 п. м, матеріал труб ВЧШГ

У футлярах, загальною протяжністю - п. м., в тому числі:

Д = - мм, довжиною - п. м, матеріал труб -

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛВІКС» Ідентифікаційний код 33582336 м. Київ Україна

Становський О.В.

Випуска від будинку побудовані, загальною протяжністю 16,30 п. м., в тому числі:

Д = 100 мм, довжиною 5,50 п. м, матеріал труб ВЧШГ

Д = 150 мм, довжиною 10,80 п. м, матеріал труб ВЧШГ

У футлярах, загальною протяжністю - п. м., в тому числі:

Д = - мм, довжиною - п. м, матеріал труб -

Забивання стиків зроблена на в розтруб

Каналізаційних колодязів **збудовано** Ø 1,0 м – 1 шт.; Ø 1,5 м – 2 шт. **= 3 шт.**
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Ø 1,5 м – 1 шт. **= 1 шт.**
Каналізаційних колодязів **реконструйовано**
Каналізаційних камер **реконструйовано**
Каналізаційна насосна станція **збудована**
Бензожироуловлювач
Колодязі з шиберними засувками 1 шт., ($Д_{ш/з}$ = 100 мм, VAG, К-16)

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту:
без відхилень

Вказані відхилення погоджені з:

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефекти не виявлені
2.

Термін ліквідації перелічених дефектів _____202___р.
Комісія постановляє:
Виконана дворова каналізація (внутрішнє улаштування, дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію з оцінкою задовільно

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 3 УЕКМ і НС ДЕКГ / Івженко В.О. /
(підпис) П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" / Накоренок В.О. /
(підпис) П.І.Б.

/ Столярчук С.О. /
(підпис) П.І.Б.

3. Представник Замовника / Білоног Д.В. /
м.п. П.І.Б.

4. Представник підрядної організації / Якименко Л.І. /
м.п. П.І.Б.

Стамбульчик О.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ